

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống chữa cháy cho khối nhà A tại Cơ sở 2.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 04./11/2025.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**

PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT*(Đính kèm Công văn số 485/CS2 ngày 27 tháng 10 năm 2025)*

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Ống STK chữa cháy DN65	- Đường kính: DN65 - Độ dày: tối thiểu 3ly - Trọng lượng: tối thiểu 31,6kg/1 cây/6m - Thép mạ kẽm - Hoàn thiện sơn 2 lớp: chống rỉ, sơn màu - Kết nối hàn/vặn ren	Mét	36,94
2.	Ống stk chữa cháy DN50	- Đường kính: DN50 - Độ dày: tối thiểu 3ly - Trọng lượng: tối thiểu 24,8kg/1 cây/6m - Thép mạ kẽm - Hoàn thiện sơn 2 lớp: chống rỉ, sơn màu - Kết nối hàn/vặn ren	Mét	25,93
3.	Tủ chữa cháy vách tường	- Kích thước: DxCxR: 400x600x200mm - Vật liệu tôn tráng kẽm chống gỉ - Độ dày vật liệu: tối thiểu 0.8 mm - Màu sắc sơn tĩnh điện màu đỏ - Chùng loại thiết bị pccc vách tường	Tủ	3
4.	Cuộn vòi chữa cháy	- Đường kính trong: 51mm - Chiều dài: 20m ± 0.2m - Trọng lượng: 5.3 ± 0.2kg - Chiều dày vòi: 1.5mm	Cuộn	3
5.	Lăng phun	- Lăng phun D50 - Được đúc bằng nhôm hợp kim - Bề mặt được xử lý hóa chất không gây ô xi hóa, mốc, rỉ trong quá trình sử dụng.	Cái	3
6.	Van góc	- Kích thước đầu vào Ren PT 2” - Kích thước đầu ra: 42mm - Khớp nối nhanh: DN50 - Áp suất vận hành: 1.6Mpa - Chiều cao nâng van: 22mm - Chiều cao tổng thể: 170mm - Lưu lượng tại áp: 1.0Mpa 3.700lít/phút - Trọng lượng: 1.5 ± 0.2Kg - Lớp phủ Sơn tĩnh điện đỏ - Nhiệt độ làm việc: -5 ÷ 80°C	Cái	3
7.	Vật tư phụ cho hệ thống	- Sắt V4, ke đỡ đường ống - Mũi rút lõi phi 114, 76, 60, tắc kê - Co, tê kết nối đường ống DN90, DN65, DN50 - Lưới cắt, chi phí chạy ren đường ống - Mặt bích, khớp nối giảm, buloong, sơn, que hàn, băng tan... - Phí vận chuyển, giao hàng	Lô	1