

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CƠ SỞ 2

Số: 62../CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa máy phát điện tại Cơ sở 2.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp dịch vụ: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM
5. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
6. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 12/3/2026.
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 0283.9555548 - 403

9. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng còn hiệu lực đối với các dịch vụ tương tự đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**


PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 62../CS2 ngày 05 tháng 3 năm 2026)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Sửa chữa máy phát điện	- Kiểm tra, sửa chữa động cơ diesel + Hiệu máy: MITSUBISHI + Mã máy: 6D22-T + Kiểm tra, sửa chữa (nếu có) hệ thống Turbo + Kiểm tra, sửa chữa hệ thống nước giải nhiệt: két nước, bơm nước, van điều khiển két nước + Thay thế nước giải nhiệt sau sửa chữa + Hệ thống nhiên liệu: lọc dầu, bec phun.... + Hệ thống bôi trơn: thay thế nhớt máy, lọc nhớt... + Hệ thống lọc gió: vệ sinh/thay thế + Kiểm tra, hiệu chỉnh máy hoạt động các thông số trong giới hạn + Khắc phục, sửa chữa triệt để tình trạng máy chạy không đủ tải - Kiểm tra, bảo dưỡng cụm đầu phát điện + Hãng sản xuất: Leroy Somer + Công suất : 210kVA	máy	1

